



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0003

检 验 报 告

Test Report

委托单位： 恒南消防科技有限公司

产品名称： 泡沫消火栓

型号规格： PS100-65×2-1.6、PS150-80×2-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0003

报告日期：2020.03.29

第 1 页 共 4 页

产品名称		泡沫消火栓	
型号规格		PS100-65×2-1.6、PS150-80×2-1.6	
委托单位		恒南消防科技有限公司	
生产单位		恒南消防科技有限公司	
商 标		恒南	生产日期 2019.12
检验类别		型式检验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型 2 套，分型 1 套	接收日期 2020.01
	说明		
检 验 依 据		GB20031-2005 《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》	
检 验 项 目		标志；外观；接口型式和尺寸；材料；强度要求；密封要求；耐液体浸渍性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB20031-2005 标准要求，判定合格	
备 注		主型为 PS150-80×2-1.6	
检验日期		2020 年 03 月 13 日	

批准：蔡金城

审核：叶雪程

编制：宋守军

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣！