



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0021

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位：荣钢阀门集团有限公司

产 品 名 称：直流水枪

型 号 规 格：QZ3.5/7.5



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2020) GKJC-BG0021

报告日期：2020.05.28

第 1 页 共 3 页

产品名称	直流水枪			
型号规格	QZ3.5/7.5			
委托单位	荣钢阀门集团有限公司			
生产单位	荣钢阀门集团有限公司			
商 标		生产日期	2020.04	
检验类别	型式检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	3 支	接收日期	2020.05
	说明			
检 验 依 据	GB 8181-2005 《消防水枪》。			
检 验 项 目	基本参数；材料；密封件；螺纹；表面质量；密封性能；耐水压强度；抗跌落性能；耐腐蚀性能；接口性能；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 8181-2005 标准要求，判定合格。 			
备 注				
检验日期	2020 年 05 月 18 日			

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！