



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0052

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 福建闽顺消防科技有限公司

产 品 名 称： 轻便消防水龙

型 号 规 格： LQG16-30



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2020）GKJC-BG0052

报告日期：2020.06.16

第 1 页 共 5 页

产品名称	轻便消防水龙			
型号规格	LQG16-30			
委托单位	福建闽顺消防科技有限公司			
生产单位	福建闽顺消防科技有限公司			
商 标	闽 顺	生产日期	2020.05	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	3 套	接收日期	2020.05
	说明			
检 验 依 据	GA 180-2016《轻便消防水龙》。			
检 验 项 目	外观质量；喷射性能；密封性能；水带性能；喷枪性能；专用接口性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 GA 180-2016 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2020 年 05 月 26 日			

批准：蔡金城

审核：叶李程

编制：宋守宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！