



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0068

# 检验报告

## Test Report

委托单位：福建迎盛消防科技有限公司

产品名称：洒水喷头

型号规格：K-ZSTZ15-68°C (φ 3mm 玻璃球)、  
K-ZSTX15-68°C (φ 3mm 玻璃球)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0068

报告日期：2020.06.15

第 1 页 共 3 页

|            |                                     |   |         |         |
|------------|-------------------------------------|---|---------|---------|
| 产品名称       |                                     | 洒水喷头  |         |         |
| 型号规格       |                                     | K-ZSTZ15-68℃ (Φ3mm 玻璃球)、K-ZSTX15-68℃ (Φ3mm 玻璃球) |         |         |
| 委托单位       |                                     | 福建迎盛消防科技有限公司                                    |         |         |
| 生产单位       |                                     | 福建迎盛消防科技有限公司                                    |         |         |
| 商 标        | 三团                                  | 生产日期  | 2020.06 |         |
| 检验类别       | 委托检验                                | 样品状态  | 合格      |         |
| 样品概况       | 数量                                  | 各 5 只   | 接收日期    | 2020.06 |
|            | 说明                                  |   |         |         |
| 检 验<br>依 据 | GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。 |   |         |         |
| 检 验<br>项 目 | 整体要求；外观；水压密封和耐水压强度性能。               |   |         |         |
| 检 验<br>结 论 | 所检项目符合 GB 5135.1-2003 标准要求，判定合格。    |   |         |         |
| 备 注        | K-ZSTZ15-68℃ (Φ3mm 玻璃球) 为主型。        |   |         |         |
| 检验日期       | 2020 年 06 月 12 日                    |   |         |         |

批准：蔡金城

审核：柯学钰

编制：宋守中

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

消防  
检测

