



191321340380

No.(2020)GKJC-BG0056

检 验 报 告

Test Report

委托单位： 恒南消防科技有限公司

产品名称： 柜式七氟丙烷气体灭火装置

型号规格： GQQ100×2/2.5、GQQ180×2/2.5



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2020) GKJC-BG0056

报告日期：2020.08.03

第 1 页 共 16 页

产品名称	柜式七氟丙烷气体灭火装置			
型号规格	GQQ100×2/2.5、GQQ180×2/2.5			
委托单位	恒南消防科技有限公司			
生产单位	恒南消防科技有限公司			
商 标	恒南	生产日期	2020.05	
检验类别	分型检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	各 1 套	接收日期	2020.05
	说明			
检 验 依 据	GB 16670-2006 《柜式气体灭火装置》			
检 验 项 目	1. 装置：外观质量；主要参数；启动方式；绝缘要求；抗振性能；联动性能；灭火要求；喷嘴。 2. 灭火剂瓶组：工作压力；密封要求；温度循环泄漏要求；灭火剂要求；标志。 3. 容器：材料；工作压力；容积和直径；强度要求；密封要求；超压要求。 4. 容器阀：材料；工作压力；强度要求；密封要求；超压要求；工作可靠性要求；盐雾腐蚀试验；手动操作要求；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 16670-2006 标准要求，判定合格			
备 注				
检验日期	2020 年 05 月 27 日			

批准：蔡金城

审核：林李红

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！