



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0085

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 正兴科技有限公司

产 品 名 称： 消防软管卷盘

型 号 规 格： JPS0.8-19/30



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告


报告编号：（2020）GKJC-BG0085

报告日期：2020.07.30


第 1 页 共 4 页

产品名称		消防软管卷盘	
型号规格		JPS0.8-19/30	
委托单位		正兴科技有限公司	
生产单位		正兴科技有限公司	
商 标		兴盛龙	生产日期 2020.06
检验类别		型式检验	样品状态 合格
样品概况	数量	3 套	接收日期 2020.07
	说明		
检 验 依 据		GB 51090-2005 《消防软管卷盘》。	
检 验 项 目		喷射性能；密封性能；耐压性能；耐腐蚀性能；抗载荷性能；转动性能； 喷枪性能；软管性能；外观质量；结构要求。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 51090-2005 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2020 年 07 月 14 日	

批准：



审核：



编制：



注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

