



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0138

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 高宇阀门制造有限公司

产 品 名 称： 明杆式弹性座封闸阀

型 号 规 格： Z41X-16Q(DN100)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0138

报告日期：2020.09.08

第 1 页 共 3 页

产品名称		明杆式弹性座封闸阀		
型号规格		Z41X-16Q(DN100)		
委托单位		高宇阀门制造有限公司		
生产单位		高宇阀门制造有限公司		
商 标		图形商标	生产日期	2020.08
检验类别		委托检验	样品状态	合格
样品概况	数量	1 只	接收日期	2020.09
	说明			
检 验 依 据		GB/T 12232-2005 《通用阀门 法兰连接铁制闸阀》。		
检 验 项 目		壳体试验；密封试验。		
检 验 结 论		所检项目符合 GB/T 12232-2005 标准要求，判定合格。		
备 注				
检验日期		2020 年 09 月 05 日		

批准：蔡金城

审核：林学红

编制：宋宇安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

消防  
报告

