



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0163

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 沃特森流体控制（天津）有限公司

产 品 名 称： 地上消火栓

型 号 规 格： SS100/65-1.6、SS150/80-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2020) GKJC-BG0163

报告日期：2020.10.14

第 1 页 共 6 页

| | | | | |
|------------|---|---------------|---------|---------|
| 产品名称 | 地上消火栓 | | | |
| 型号规格 | SS100/65-1.6、SS150/80-1.6 | | | |
| 委托单位 | 沃特森流体控制（天津）有限公司 | | | |
| 生产单位 | 沃特森流体控制（天津）有限公司 | | | |
| 商 标 | 沃特森 | 生产日期 | 2020.09 | |
| 检验类别 | 型式试验 | 样品状态 | 合格 | |
| 样品概况 | 数量 | 主型 3 台，分型 2 台 | 接收日期 | 2020.09 |
| | 说明 | | | |
| 检 验 依 据 | GB 4452-2011《室外消火栓》。 | | | |
| 检 验 项 目 | 结构；外观质量；螺纹；开启高度；进水口连接尺寸；密封性能；水压强度；排放余水装置；消防接口；标志。 | | | |
| 检 验 结 论 | 所检项目符合 GB 4452-2011 标准要求，判定合格。 | | | |
| 备 注 | 主型为 SS150/80-1.6。 | | | |
| 检验日期 | 2020 年 09 月 30 日 | | | |

批准：蔡金城

审核：邢学钰

编制：梁厚安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！