



191321340380

No.(2020)GKJC-BG0193

检 验 报 告

Test Report

委托单位：复兴消防科技有限公司

产品名称：洒水喷头

型号规格：K-ZSTZ161-68°C Q3



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2020）GKJC-BG0193

报告日期：2020.11.18

第 1 页 共 5 页

产品名称	洒水喷头			
型号规格	K-ZSTZ161-68℃ Q3			
委托单位	复兴消防科技有限公司			
生产单位	复兴消防科技有限公司			
商 标	复兴	生产日期	2020.10	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	140 只	接收日期	2020.10
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。			
检 验 项 目	整体要求；接口螺纹；外观与标志；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；溅水盘上、下的喷水量；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；工作载荷和框架强度；溅水盘强度；疲劳强度；冷冻试验。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2020 年 10 月 30 日			

批准：蔡金城

审核：叶李钰

编制：梁序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！