



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0199

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 福州群安消防设备有限公司

产 品 名 称： 雨淋报警阀

型 号 规 格： ZSFM100-1.6、ZSFM150-1.6、
ZSFM200-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2020) GKJC-BG0199

报告日期：2020.12.19

第 1 页 共 7 页

| | | | | |
|------------|---|---------------|---------|---------|
| 产品名称 | 雨淋报警阀 | | | |
| 型号规格 | ZSFM100-1.6、ZSFM150-1.6、ZSFM200-1.6 | | | |
| 委托单位 | 福州群安消防设备有限公司 | | | |
| 生产单位 | 福州群安消防设备有限公司 | | | |
| 商 标 | 鑫群安 | 生产日期 | 2020.08 | |
| 检验类别 | 型式试验 | 样品状态 | 合格 | |
| 样品概况 | 数量 | 主型 2 台，分型 1 台 | 接收日期 | 2020.11 |
| | 说明 | | | |
| 检 验 依 据 | GB 5135.5-2018《自动喷水灭火系统 第 5 部分：雨淋报警阀》。 | | | |
| 检 验 项 目 | 外观、标志；规格；额定工作压力；材料耐腐蚀性能；阀体和阀盖；零部件；连接方式；电磁阀；阀体强度；渗漏和变形；功能；防复位。 | | | |
| 检 验 结 论 | 所检项目符合 GB 5135.5-2018 标准要求，判定合格。 | | | |
| 备 注 | 主型为 ZSFM200-1.6。 | | | |
| 检验日期 | 2020 年 11 月 13 日 | | | |

批准：蔡金城

审核：林厚经

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！