



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0265

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 洪消智能科技有限公司

产 品 名 称： 多用式消防水泵接合器

型 号 规 格： SQD100-1.6、SQD150-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0265

报告日期：2021.01.14

第 1 页 共 6 页

产品名称		多用式消防水泵接合器		
型号规格		SQD100-1.6、SQD150-1.6		
委托单位		洪消智能科技有限公司		
生产单位		洪消智能科技有限公司		
商 标		洪消	生产日期	2020.11
检验类别		型式试验	样品状态	合格
样品概况	数量	主型 3 台，分型 2 台	接收日期	2020.12
	说明			
检 验 依 据		GB 3446-2013 《消防水泵接合器》。		
检 验 项 目		结构；材料；外观质量；螺纹及法兰尺寸；密封性能；水压强度性能；阀门；消防接口。		
检 验 结 论		所检项目符合 GB 3446-2013 标准要求，判定合格。		
备 注		主型为 SQD150-1.6。		
检验日期		2020 年 12 月 19 日		

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！