



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0239

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 福建省双龙消防科技有限公司

产 品 名 称： 早期抑制快速响应 (ESFR) 喷头

型 号 规 格： ESFR-363/74°C P Y、
ESFR-363/74°C U Y



国凯 (福建) 消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2020) GKJC-BG0239

报告日期：2021.03.09

第 1 页 共 7 页

产品名称	早期抑制快速响应 (ESFR) 喷头			
型号规格	ESFR-363/74°C P Y、ESFR-363/74°C U Y			
委托单位	福建省双龙消防科技有限公司			
生产单位	福建省双龙消防科技有限公司			
商 标	双龙	生产日期	2020.11	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 165 只，分型 110 只	接收日期	2020.12
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.9-2018《自动喷水灭火系统 第 9 部分：早期抑制快速响应 (ESFR) 喷头》。			
检 验 项 目	整体要求；接口螺纹；外观与标志；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；抗振动性能；抗碰撞性能；抗翻滚性能；耐冷冻性能；耐氨应力腐蚀性能；耐盐雾腐蚀性能；30 天密封性能；抗真空性能；溅水盘强度。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.9-2018 标准要求，判定合格。			
备 注	主型为 ESFR-363/74°C P Y。			
检验日期	2020 年 12 月 29 日			

批准：蔡金城

审核：林季红

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！