



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0102

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 百安消防科技有限公司

产 品 名 称： 消火栓箱

型 号 规 格： SG24D65Z-J



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0102

报告日期：2021.06.17

第 1 页 共 7 页

| | | | | |
|------------|--|------|---------|---------|
| 产品名称 | 消火栓箱 | | | |
| 型号规格 | SG24D65Z-J | | | |
| 委托单位 | 百安消防科技有限公司 | | | |
| 生产单位 | 百安消防科技有限公司 | | | |
| 商 标 | 百安 | 生产日期 | 2021.05 | |
| 检验类别 | 型式试验 | 样品状态 | 合格 | |
| 样品概况 | 数量 | 1 套 | 接收日期 | 2021.05 |
| | 说明 | | | |
| 检 验 依 据 | GB/T 14561-2019《消火栓箱》。 | | | |
| 检 验 项 目 | 消火栓箱内消防器材的配置；外观质量；外形尺寸和极限偏差；材料；箱体刚度；箱门；消防水带安置；连接性能；喷射性能；室内消火栓；消防接口；消防水带；消防水枪；消防软管卷盘；电器设备；标志。 | | | |
| 检 验 结 论 | 所检项目符合 GB/T 14561-2019 标准要求，判定合格。 | | | |
| 备 注 | | | | |
| 检验日期 | 2021 年 05 月 26 日 | | | |

批准：秦金城

审核：叶李程

编制：宋守安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！