



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0176

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 天申消防科技有限公司

产 品 名 称： 沟槽明杆闸阀

型 号 规 格： Z85X-16Q (DN100)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2021) GKJC-BG0176

报告日期：2021.07.03

第 1 页 共 3 页

产品名称		沟槽明杆闸阀	
型号规格		Z85X-16Q (DN100)	
委托单位		天申消防科技有限公司	
生产单位		天申消防科技有限公司	
商 标		/	生产日期 2021.06
检验类别		委托检验	样品状态 合格
样品概况	数量	1 只	接收日期 2021.06
	说明		
检 验 依 据	CJ/T 216-2013 《给水排水用软密封闸阀》。		
检 验 项 目	壳体强度；密封性能；低压密封性能。		
检 验 结 论	所检项目符合 CJ/T 216-2013 标准要求，判定合格。		
备 注			
检验日期	2021 年 06 月 26 日		

批准：蔡金城

审核：林季程

编制：宋宇宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

