



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0200

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 安耐特消防装备有限公司

产 品 名 称： 洒水喷头

型 号 规 格： T-ZSTBS115-68°C Q5、
T-ZSTBS80-68°C Q5



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2021) GKJC-BG0200

报告日期：2021.08.11

第 1 页 共 9 页

| | | | |
|------------|----|---|-----------------|
| 产品名称 | | 洒水喷头 | |
| 型号规格 | | T-ZSTBS115-68℃ Q5、T-ZSTBS80-68℃ Q5 | |
| 委托单位 | | 安耐特消防装备有限公司 | |
| 生产单位 | | 安耐特消防装备有限公司 | |
| 商 标 | | 兴 龙 | 生产日期 2021.06 |
| 检验类别 | | 型式检验 | 样品状态 合格 |
| 样品概况 | 数量 | 主型：120 只，分型各 70 只 | 接收日期 2021.06 |
| | 说明 | | |
| 检 验 依 据 | | GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。 | |
| 检 验 项 目 | | 整体要求；接口螺纹；外观与标志；密封结构要求；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；溅水盘强度；疲劳强度；热稳定性；抗振动性能；碰撞试验；翻滚试验；耐氨应力腐蚀性能；盐雾腐蚀性能；抗真空性能。 | |
| 检 验 结 论 | | 所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，判定合格。 | |
| 备 注 | | 主型为 T-ZSTBS115-68℃ Q5。 | |
| 检验日期 | | 2021 年 06 月 28 日 | |

批准：蔡金城

审核：林雪霞

编制：宋守安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！