



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0260

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 鸿安消防设备有限公司

产 品 名 称： 湿式报警阀

型 号 规 格： ZSFZ100-1.6G、  
ZSFZ150-1.6G



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：（2021）GKJC-BG0260

报告日期：2021.08.31

第 1 页 共 7 页

产品名称	湿式报警阀			
型号规格	ZSFZ100-1.6G、ZSFZ150-1.6G			
委托单位	鸿安消防设备有限公司			
生产单位	鸿安消防设备有限公司			
商 标	鸿安	生产日期	2021.05	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 2 台，分型 1 台	接收日期	2021.07
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.2-2003《自动喷水灭火系统 第 2 部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃》。			
检 验 项 目	外观；标志；基本参数；材料的耐腐蚀性能；结构；连接尺寸；零部件；强度；渗漏和变形；报警功能；报警延迟时间；延迟器排水时间；水力警铃铃锤启动压力；水力警铃持续性要求；水力警铃响度；水力警铃耐水性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.2-2003 标准要求，判定合格。			
备 注	ZSFZ150-1.6G 为主型。			
检验日期	2021 年 07 月 26 日			

批准：秦金城

审核：林雪莲

编制：宋序宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！