



191321340380



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2021) GKJC-BG0234

委托单位：福建省中环消防科技
有限公司

产品名称：室内消火栓

型号规格：SNZW65-I



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2021）GKJC-BG0234

报告日期：2021.09.11

第 1 页 共 5 页

产品名称	室内消火栓			
型号规格	SNZW65-I			
委托单位	福建省中环消防科技有限公司			
生产单位	福建省中环消防科技有限公司			
商 标	/	生产日期	2021.07	
检验类别	型式检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	3 只	接收日期	2021.08
	说明			
检 验 依 据	GB 3445-2018 《室内消火栓》。			
检 验 项 目	外观质量；材料；基本尺寸与公差；消防接口；手轮；螺纹；阀杆升降性能；旋转性能；水压强度；密封性能；减压稳压性能及流量；耐腐蚀性能；产品标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 3445-2018 标准要求，判定合格。			
备 注	其中 5.1、5.2、9.1.1 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2021 年 08 月 16 日			

批准：

蔡金城

审核：

林学军

编制：

宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！