



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0521

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 福建浙安阀门有限公司

产 品 名 称： 软接头

型 号 规 格： KTX-16 (DN100)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号：(2021) GKJC-BG0521

报告日期：2021. 10. 27

第 1 页 共 3 页

产品名称		软接头	
型号规格		KXT-16 (DN100)	
委托单位		福建浙安阀门有限公司	
生产单位		福建浙安阀门有限公司	
商 标		/	生产日期 2021.09
检验类别		委托检验	样品状态 合格
样品概况	数量	1 只	接收日期 2021. 10
	说明		
检 验 依 据		GB/T 26121-2010 《可曲挠橡胶接头》。	
检 验 项 目		压力试验；爆破压力。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB/T 26121-2010 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2021 年 10 月 20 日	

批准：**蔡金城**

审核：**邢奎经**

编制：**宋序宇**

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

