



191321340380



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2022) GKJC-BG0587

委 托 单 位：祥安消防科技有限公司

产 品 名 称：直流开关水枪

型 号 规 格：QZG3.5/7.5



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2022) GKJC-BG0587

报告日期：2022.08.30

第 1 页 共 4 页

产品名称	直流开关水枪			
型号规格	QZG3.5/7.5			
委托单位	祥安消防科技有限公司			
生产单位	祥安消防科技有限公司			
商 标	祥安	生产日期	2022.07	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	3 支	接收日期	2022.07
	说明			
检 验 依 据	GB 8181-2005 《消防水枪》。			
检 验 项 目	基本参数（喷射性能）；操作结构要求；螺纹；表面质量；密封性能；耐水压强度；抗跌落性能；耐腐蚀性能；接口性能；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 8181-2005 标准要求，判定合格。			
备 注	其中 5.7 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2022 年 08 月 08 日			

批准：蔡金城

审核：林德裕

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

