



191321340380

No. (2022) GKJC-BG1198

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位：福建省三辉消防器材
有限公司

产 品 名 称：特殊应用喷头

型 号 规 格：CHSAX 363-74℃ Y、
CHSAZ 363-74℃ Y



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2022) GKJC-BG1198

报告日期：2022.12.28

第 1 页 共 5 页

产品名称	特殊应用喷头			
型号规格	CHSAX 363-74℃ Y、CHSAZ 363-74℃ Y			
委托单位	福建省三辉消防器材有限公司			
生产单位	福建省三辉消防器材有限公司			
商 标	三辉	生产日期	2022.10	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	各 30 只	接收日期	2022.11
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.22-2019《自动喷水灭火系统 第 22 部分：特殊应用喷头》。			
检 验 项 目	接口螺纹；外观；水压密封和水压强度；静态动作温度。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.22-2019 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2022 年 12 月 20 日			

批准：秦金城

审核：林雪松

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

